

URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o.
Spartakovců 3
708 00 Ostrava – Poruba

Váš dopis značky
117/12/Sa/Sche
21.5.2012

Naše značka
Ing.Šm/226/12

Vyřizuje / linka
Ing.Šmolka/339

Paskov dne
24.5.2012

Věc

„Územní studie Řepiště“ – vyjádření

Vaším dopisem z 21.5.2012 jste nás požádali o vyjádření k výše uvedené akci a svoji žádost doložili situací lokalit Z-26 a Z-50.

Sdělujeme Vám, že v předmětném území se nachází podzemní středotlaký degazovod Příbor-Suchá PE 450 s ochranným pásmem 4 m na každou stranu od půdorysu. Tento degazovod, jehož trasu Vám na Vaši žádost vytyčíme, je již zakreslen ve Vaší dokumentaci jako DN 500, PN3 81 68.

Požadujeme dodržení příslušných podmínek zákona 458/2000 Sb.(Energetický zákon) a dodržení všeobecných podmínek pro práce v blízkosti stl plynovodů v naší správě, které jsou uvedeny v příloze tohoto dopisu.

Dále Vám sdělujeme, že Vaše akce bude realizována ve zvláštním dobývacím prostoru Paskov I a chráněném ložiskovém území Paskov na hořlavý zemní plyn vázaný na uhelné sloje.

Upozorňujeme, že lokalita Z-26 je dle zpracované Mapy kategorizace zařazena jako území s možnými nahodilými výstupy důlních plynů na povrch. Z tohoto důvodu doporučujeme provést v místě stavby prověření výstupů plynů na povrch, tzn. metanscreening.

Toto vyjádření má platnost 2 roky.

S pozdravem

Green Gas DPB, a.s.

Rudé armády 637
739 21 Paskov



Ing. Milan Stoniš
vedoucí Divize geologie a bezpečnosti

Co.: DDP

Příl.: 1x podmínky

Green Gas DPB, a. s., Rudé armády 637, 739 21 Paskov

IČ: 00494356

DIČ: CZ00494356

IBAN: CZ36 3500 0000 0010 0049 9600

BANKOVNÍ SPOJENÍ

ING Bank N.V.

číslo účtu: 1000499600/3500

TELEFON

provolba 558 612 xxx

ústředna:

558 612 111

558 671 281

FAX

podatelna:

558 671 576

E-mail:

dpb@dpb.cz

Všeobecné podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu středotlakých plynovodů v operativní správě Green Gas DPB,a.s.

Požadujeme:

- respektování našeho STL plynovodu včetně jeho ochranného pásma na obě strany od půdorysu plynovodu,
- v ochranném pásmu plynovodu je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit plynovod, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu. Ochranné pásmo dle zák.č.458/2000 Sb. §68/2b činí 4 m na obě strany od půdorysu plynovodu,
- stavební činnost v ochranném pásmu nesmí ohrozit ani porušit plynárenské zařízení,
- před vypracováním projektové dokumentace nechat pověřenými pracovníky naší organizace v terénu vytyčit a označit skutečný průběh plynovodu přes předmětnou parcelu, projekt bude zpracován podle tohoto vytyčeného průběhu plynovodu,
- projektant stanoví do projektu takové podmínky, aby byla zajištěna ochrana plynárenského zařízení v rozsahu daném zákonem 458/2000 Sb, ČSN 736005 a v souladu s ostatními platnými předpisy a musí učinit veškerá opatření, aby stavební činností ani jejím následkem nedošlo k poškození plyn. Zařízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení naší organizace, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám,
- zákaz vysazování hluboko kořenících porostů v pruhu o šířce 4 m na obě strany od osy potrubí, v rozsahu ochranného pásma plynovodu požadujeme realizaci oplocení rozebíratelným způsobem.
- písemný souhlas majitele pozemku se vstupem zaměstnanců provozovatele plynovodu za účelem provádění periodických kontrol, revizí a údržby (ve smyslu Energetického zákona č.458/2000 Sb.) doručený pověřenému pracovníku naší organizace před započítím stavby. Za účelem odstranění možné poruchy či havárie musí být umožněn vjezd montážní a záchranné techniky na dotčený pozemek.

Ochranu bezporuchového provozu plynovodu během stavby a po jejím dokončení je investor povinen zajistit splněním především následujících podmínek:

- písemně uvědomit plynový dispečink o zahájení prací nejméně 7 dní předem,
- před zahájením zemních prací zabezpečit vytyčení přesné polohy plynárenského zařízení a to kontrolními sondami, ručním výkopem nebo zaměřením el.magnetickým hledačem potrubí z povrchu (lze objednat u provozovatele na e-mailu vfeber@centrumostrava.cz v 7-mi denním předstihu za současného předložení situačního plánu v měřítku 1:500 nebo 1:1000 předmětné lokality) a prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce nad plynovým potrubím provádět, s vytyčenou trasou,
- **veškeré podzemní sítě budou při křížení umístěny pod plynovod v naší správě.**
- dodržení ČSN 73 6005 „ Prostorová úprava vedení technického vybavení“, zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozd. novelizací,
- zamezením pohybu mechanismů nad 3,5 tuny po nebezpečném terénu v ochranném pásmu plynovodu, v případech nutného přejezdu trasy plynovodu chránit plynovod položením betonových panelů v rozsahu ochranného pásma plynovodu,
- zemní práce do vzdálenosti 1 m na každou stranu od vnější plochy potrubí plynovodu (od místa zaměření z povrchu) budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností, tedy bez použití mechanizačních prostředků,
- odkrytý plynovod bude řádně zabezpečen proti poškození, a to i třetí osobou,
- v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
- na vytyčenou trasu plynárenského zařízení a v jeho ochranném pásmu nebude uskládován žádný stavební materiál či zemina. Nebude prováděna žádná činnost, která by ohrožovala bezpečný a spolehlivý provoz plynárenského zařízení, jakož i snadný přístup k němu,
- v rozsahu ochranného pásma plynovodu nebude snižován ani navyšován terén a nebudou prováděny žádné terénní úpravy, které by vedly ke snížení, nebo zvýšení krytí plynovodu,
- ohlásit ukončení stavby a požádat pověřeného pracovníka Green Gas DPB,a.s. o kontrolu na místě samém, v případě souběhu nebo křížení s naším plynovodem před záhozem. Předání a převzetí dotčeného místa musí být doloženo zápisem ve stavebním deníku,
- **neprodleně ohlásit každé odkrytí, případně poškození plynárenského zařízení, a to i bez výronu nebo přerušení dodávky plynu (např.poškození izolace potrubí) na plynový dispečink na tel. 558 612 337, 558 612 447,**
- veškeré náklady spojené s plněním výše uvedených podmínek hradí investor,
- investor oznámí písemně před vlastní realizací činnosti v ochranném pásmu osobu, odpovědnou za dodržení těchto podmínek,
- po dokončení stavby Green Gas DPB a.s. nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení Green Gas DPB, a.s. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude Green Gas DPB, a.s. provádět na základě souhlasu s činností v tomto ochranném pásmu,
- za stavební činnosti se pro účely těchto podmínek považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
- **nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření budou činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení posuzovány podle § 68 odst.6 zákona č.458/2000 Sb. v platném znění jako činnosti bez našeho předchozího písemného souhlasu. Totéž se týká zřizování staveb v bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení podle § 69 odst.3 zákona č.458/2000 Sb. v platném znění.**
- **Nedodržení podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93, Zákona č.458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 68 téhož zákona.Kopii tohoto stanoviska zařadíte do všech paré projektové dokumentace.**